





A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO	N.	1
	Data:	20/10/2009

UNI EN 1917 :2004	
Condotto verticale intermedio prefabbricato in calcestruzzo ad uso di ispezione in condutture solitamente interrate	

Descrizione	ANELLO	
Codice	AD1195	
Tipo	Ispezione	
	Elettrico	
Misura	50x50	
Dimensioni esterne cm	60x60x50 h	
Spessore cm	5	
Peso Kg	135	

Emissione di amianto	Assente
Resistenza meccanica KN/m (Classe di resistenza)	34
Tenuta all'acqua	Nessuna Prestazione Determinata
Durabilità	Adegua per normali condizioni di esercizio